



DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz.

Ajánlatkérési dokumentáció

„Debrecen, Hunyadi-Rákóczi u. kereszteződésben ivóvízvezeték bélelése”

Debrecen, 2023. július hó

TARTALOMJEGYZÉK

„Debrecen, Hunyadi-Rákóczi u. kereszteződésben ivóvízvezeték bélelése” ajánlatkérési dokumentációjához

- Címlap
- Tartalomjegyzék
- Nyílt eljárás megindítása, pályázati felhívás
- I. Részletes felhívási dokumentáció
 - Mellékletek:
 - 1.) Ajánlati nyilatkozat
 - 2.) Teljességi nyilatkozat
 - 3.) Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről
 - 4.) Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről
 - 5.) Vállalkozási Szerződés tervezet
 - 6.) Debrecen, Hunyadi-Rákóczi u. kereszteződésben ivóvízvezeték bélelése: T/00164/2021. sz. **Tender Terv Kft. által készített Kiviteli tervdokumentáció** az üzemeltetői nyilatkozatokkal, és a közútkezelői hozzájárulással.

Pályázati felhívás

„Debrecen, Hunyadi-Rákóczi u. kereszteződésben ivóvízvezeték bélelése” kivitelezési munkáira

Ajánlatkérő : Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Tel.: (52) 513-513

Versenyljárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás.

A kivitelezés előírt befejezési határideje:

Munkaterület átadását követő 2 hónap.

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:

Debreceni Vízmű Zrt.
Magyar László beruházási osztályvezetőtől a magyarl@debreceni-vizmu.hu
e-mail címen

Ajánlat beadásának határideje és a „bontás” időpontja:

2023. augusztus 10. 10⁰⁰ h

Eredményhirdetés:

A beadást követő 10 napon belül, írásban

DEBRECENI VÍZMŰ ZRT.

7. A helyszíni bejárás, konzultáció helye, időpontja:

Ajánlatkérő konzultációt nem tart, az ajánlatkészítéssel kapcsolatos kérdéseket Magyar László beruházási osztályvezetőnek lehet feltenni a magyarl@debreceni-vizmu.hu e-mail címen

8. Ajánlat beadásának határideje és módja:

Időpont: 2023. augusztus 10. 10⁰⁰ h

Az ajánlatokat maximum 10 MB terjedelmű, a papír alapú, cégszerűen aláírt ajánlat szkennelt változatát egyetlen PDF formátumú file-ban, kérjük a magyarl@debreceni-vizmu.hu e-mail címre megküldeni.

Az e-mail tárgyába kérjük beírni:

„Debrecen, Hunyadi-Rákóczi u. kereszteződésben ivóvízvezeték bélelése”

9. Az ajánlatok megnyitásának időpontja:

2023. augusztus 10. 10⁰⁰ h

10. Ajánlati kötöttség: Az ajánlat beadásától számított 30 nap.

11. Értékelés szempontja:

- vállalkozói díj (Ft) + ÁFA

A vállalkozói díjat nettó összegben kérjük megadni. A fenti munkavégzés nem létesítési engedély köteles tevékenység.

A kiíró a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást igénylő pályázóval köt szerződést. Amennyiben nem érkezik megfelelő ajánlat – a kiíró rendelkezésre álló pénzeszközeire tekintettel -, úgy a három legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázóval tárgyalást kezdeményez a kiíró.

A tárgyalás tervezett menete:

A kiíró a legalacsonyabb összegű, érvényes ajánlatot tevővel tárgyalást kezdeményez. A tárgyalás során az ajánlattevő a kiíró számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet az ellenszolgáltatás, vagy a szerződéses feltételek tekintetében.

12. Eredményhirdetés: *a beadást követő 10 napon belül, írásban*

13. Érvénytelenséget, kizárást eredményező okok:

Részletes ajánlatkérési dokumentáció

1. **a. Ajánlat tárgya:** Pályázat
„*Debrecen, Hunyadi-Rákóczi u. kereszteződésben ivóvízvezeték bélelése*”
b. Ajánlattétel nyelve: magyar
2. **Ajánlatkérő megnevezése:**
*Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Tel.: (52) 513-513*
3. **A választott eljárás típusa:** nyílt, egyfordulós eljárás.
A kiíró vizsgálni kívánja a pályázók alkalmasságát a tárgyi munka elvégzésére, a megajánlott vállalkozói díj figyelembevételével. A legalacsonyabb összegű ajánlatot adó ajánlattevő – alkalmassága esetén – lesz az eljárás nyertese.
4. **A szerződés megnevezése:** Vállalkozási Szerződés.
5. **A kivitelezési munka tárgya, mennyisége és a teljesítés helye:**
Debrecen, Hunyadi-Rákóczi u. kereszteződésben ivóvízvezeték bélelése Tender Terv Kft. által készített tervdokumentáció alapján.

Debrecen, Hunyadi - Rákóczi utca keresztezésben lévő –vízvezeték szakasz bélelése és a csomópontok szerelvényezési viszonyainak átalakítása.
NA300 ac. és acél ivóvíz gerincvezeték bélelése 111 m hosszban
Ø315 PE 100; SDR-17 ivóvíz gerincvezeték építése 4 m hosszban
Ø200 PE 100; SDR-17 ivóvíz gerincvezeték építése 2 m hosszban
Ø90 PE 100; SDR-17 bekötő vízvezeték építése 11 m hosszban
2 db NA 300-as HAWLE tolózár elhelyezése beépítési készlettel
1 db NA 200-as HAWLE tolózár elhelyezése beépítési készlettel
2 db NA 80-as HAWLE tolózár elhelyezése beépítési készlettel
1 db NA80 földfeletti tűzcsap elhelyezése
6. **Teljesítések előírt határideje:**
Munkaterület átadását követő 2 hónap

- határidőn túl benyújtott ajánlat,
- az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni (nem igényelte a részletes dokumentációt)
- nem elégíti ki az ajánlat a felhívási dokumentációban megfogalmazottakat. (A beadásnál a 18. pontban * megjelölt hiányzó dokumentumokat a pályázók három napon belül pótolhatják.)

14. Az ajánlattevő szerződéskötésre való alkalmasságának vizsgálata

a. Pénzügyi - gazdasági szempontból az alkalmasság az alábbi dokumentumokkal igazolható:

- igazolás, hogy nincsköztartozása (a NAV 30 napnál nem régebbi igazolása, vagy a köztartozás-mentes adatbázisból történő lekérdezés kinyomtatott változatának csatolása).

b. Műszaki szempontból az alkalmasság az alábbi dokumentumokkal igazolható:

- felelős műszaki vezető megnevezése, vezetői jogosultságának igazolása
- felelősségbiztosítás meglétének igazolása, vagy nyilatkozat az építési felelősségbiztosítás megkötésének szándékáról tárgyi munka vonatkozásában (4. sz. melléklet)

(Meglévő felelősségbiztosításnál a biztosítás eseti kártérítési összege minimum érje el a megajánlott vállalkozói díj mértékét. Az éves kártérítési keretösszeg min. 50 mFt/év legyen.)

c. Referenciák:

- Tárgyi munkával megegyező típusú, generál kivitelezési munkáról referencia nyilatkozat, az elmúlt 3 (három) évet alapul véve, min. egy, nettó 28 millió Ft szerződéses értékben. A referencia nyilatkozatban kérjük megadni a munka megnevezését, a vállalkozói díj összegét és a referenciát igazolni képes személy nevét, elérhetőségét.

15. Alkalmatlan a pályázó, ha az alábbi szempontok közül valamelyik teljesül:

- a köztartozásról szóló igazolása negatív,
- nem rendelkezik felelős műszaki vezetővel,
- felelősségbiztosítást nem kötött és nem kíván kötni,
- nem rendelkezik legalább egy előírt mértékű referenciával

16. Eredménytelen az eljárás, ha:

- kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek,
- egyik ajánlattevő sem tett a kiíró számára megfelelő ajánlatot.

17. Az ajánlattevő egyéb kötelezettségei a kivitelezési munka végzése során:

- Az elkészült ivóvíz gerincvezetékek előre kötését úgy kell elvégezni, hogy a körzetzárással érintett ingatlanok vízellátása folyamatos legyen, vízhiány 6 órát meghaladóan nem engedhető meg. A vízhiányról a felhasználókat a zárás időpontját legalább 3 nappal megelőzően, írásban kell kiértesíteni, a körzetzáráás előtt pedig hangosbemondón is fel kell hívni a figyelmet a vízhiányra.
- A csőkötések a gerincvezeték építésénél és a szerelvények elhelyezésénél elektrofitting karmantyúk alkalmazásával kell elvégezni!
- A kivitelezéshez szükséges közterület foglalási és bontási engedélyek beszerzése.
- A megbontott közterületeket, szilárd burkolatokat az eredeti állapotuknak és a kiadott **közútkezelői hozzájárulásnak megfelelően kell helyreállítani**, a meglévő magassági vonalvezetés megtartásával és a felület vízelvezetésének biztosításával.
- Szakfelügyelet megrendelése a Debreceni Vízmű Zrt. Vízhálózati Üzemétől a munkavégzés időtartamára.
- A vízvezeték hálózat mosatásához, fertőtlenítéséhez szükséges vízmennyiség megrendelése a Debreceni Vízmű Zrt.-től.
- A forgalomtechnikai tervnek megfelelő ideiglenes forgalomkorlátozásról gondoskodni, az eszközök szükség szerinti pótlását, cseréjét elvégezni.
- A munkavégzés ideje alatt másoknak okozott károkat a Vállalkozó maradéktalanul köteles megtéríteni, vagy helyreállítani.
- A munkavégzés megkezdése előtt a munkaterület állapotának felmérése, rögzítése (írásban és fotókkal).
- A meglévő közművek védelme, szükség szerint a társ közmű üzemeltetőktől és szakfelügyelethez megrendelése.
- A műszaki átadás-átvétel napjára az előírásoknak megfelelő dokumentumok rendelkezésre kell, hogy álljanak.

18. A beadott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia a következő sorrendben:

1. Ajánlati nyilatkozat (1. sz. melléklet),
2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban meghatározott munka teljes körű elvégzéséről (2. sz. melléklet),
3. Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (3. sz. melléklet),
4. Tételes költségvetés, mely az esetleges pótmunkák elszámolására szolgál
5. Aláírt Szerződés tervezet
6. NAV köztartozásról szóló igazolás, *

7. Felelős műszaki vezető jogosultság igazolása, *
8. Nyilatkozat a felelősségbiztosítás meglétéről, megkötéséről *
(4. sz. melléklet),
9. Referencia nyilatkozat, *

(* jelzett dokumentumok hiánya esetén 3 napon belül pótolhatók, a többi alaki kellék hiánya esetén a pályázó kizárásra kerül).


Kiíró által szolgáltatott mellékletek:

- ajánlati nyilatkozat (1. sz. melléklet)
- teljességi nyilatkozat (2. sz. melléklet)
- nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (3. sz. melléklet)
- nyilatkozat a felelősségbiztosításról (4. sz. melléklet)
- szerződés tervezet (5. sz. melléklet)
- költségvetési kiírás (6. sz. melléklet)
- kiviteli tervdokumentáció

Debrecen, 2023. július hó

Debreceni Vízmű Zrt.

(10.)



GORBÁN FERENC

vezérigazgató



Ajánlati nyilatkozat

I. Pályázó neve, címe, telefon/fax száma, e-mail címe:

.....

.....

.....

II. Pályázat tárgya:

„Debrecen, Hunyadi-Rákóczi u. kereszteződésben ivóvízvezeték bélelése”

III. Vállalkozói díj (Ft), átalányáron:

Nettó vállalkozói díj Ft	ÁFA

IV. Felelős műszaki vezető neve:

Névjegyzéki száma:

V. Nyilatkozat:

Mint pályázó nyilatkozom, hogy a kiírásban megfogalmazott feltételeket elfogadom és a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

VI. Megjegyzés:

.....

.....

.....

....., 2023.

.....

cégszerű aláírás

Teljeségi nyilatkozat

Alulírottmint pályázó nyilatkozom, hogy a

Debrecen, Hunyadi-Rákóczi u. kereszteződésben ivóvízvezeték bélelése

kivitelezési munkára beadott pályázatomban megajánlott vállalkozói díj teljes körű kivitelezésre vonatkozik, kiterjed minden olyan munkára, amely a rendeltetés-szerű használathoz szükséges és tartalmazza a helyreállítási költségeket is.

....., 2023.

.....
cégszerű aláírás

Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről

Alulírottmint pályázó nyilatkozom, hogy ajánlatomhoz 30 napig kötve maradok, azt nem vonom vissza.

Amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatomat visszavonom, úgy elfogadom, hogy a következő 5 évben a Debreceni Vízmű Zrt. által lebonyolított pályázatokon nem vehetek részt.

....., 2023.

.....
cégszerű aláírás

Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről

Alulírottmint pályázó nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi pályázat kivitelezési munkájának elvégzésére megbízást kapok, úgy a kivitelezés időtartamára az építés felelősségbiztosítást megkötöm.

....., 2023.

.....
cégszerű aláírás

(Amennyiben rendelkezik építés felelősség-biztosítással a nyilatkozat helyett, annak másolatát kell csatolni.)

6. sz. melléklet

Debrecen, Hunyadi u. - Rákóczi u. ivóvízvezeték rekonstrukciós munkái

Srsz.	Tétel megnevezése	Me.egys.	Me	Anyag	Díj	anyag ö.	díj ö.
1.	Közmű feltárás	m ³	3			0	0
2.	Munkaárok földkiemelés gépi	m ³	46			0	0
3.	Munkaárok földkiemelés kézi	m ³	12			0	0
4.	Földvisszatöltés gépi	m ³	46			0	0
5.	Földvisszatöltés kézi	m ³	12			0	0
6.	Homokágyazat	m ³	4			0	0
7.	Föld felrakása, elsz. 10 km-re	m ³	4			0	0
8.	Tömörítés	m ³	58			0	0
9.	Dúcolat készítése zárts. függ. Törmelék felrakása, elszállítása	m ²	104			0	0
10.	Ierakóhelyi díjjal	m ³	9			0	0
11.	Meglévő ac. vezeték bontása	m	11			0	0
12.	Térkő bontása	m ²	8			0	0
13.	Térkő helyreállítása	m ²	8			0	0
14.	Folyóka D150 bontása, helyreállítá	m	3			0	0
15.	PE cső D90 PE100, SDR17	m	11			0	0
16.	PE cső D200 PE100, SDR17	m	2			0	0
17.	PE cső D315 PE100, SDR17	m	4			0	0
18.	MJ idom NA300 t-t	db	6			0	0
19.	PE T idom DN315/110	db	2			0	0
20.	Ef. Szűkítő DN110/90	db	2			0	0
21.	Tolózár NA80 + beép k + csapsz.	db	2			0	0
22.	Hegtoldal DN90	db	3			0	0
23.	Karima D90	db	3			0	0
24.	Ef. karmantyú D90	db	4			0	0
25.	FF idom NA80	db	1			0	0
26.	QN idom NA80	db	1			0	0
27.	Ff. Tűzcsap NA80 ktb	db	1			0	0
28.	PE T idom NA300	db	1			0	0
29.	Ef. karmantyú D300	db	4			0	0
30.	Tolózár NA300 + beép k + csapsz.	db	2			0	0
31.	Hegtoldal DN300	db	4			0	0
32.	Karima D300	db	4			0	0
33.	Ef. Szűkítő NA300/200	db	1			0	0
34.	Tolózár NA200 + beép k + csapsz.	db	1			0	0
35.	Hegtoldal DN200	db	2			0	0
36.	Karima D200	db	2			0	0
37.	Multi Joint NA200 T-T	db	1			0	0
38.	Csavarkötés	db	80			0	0
39.	Nyomvonaljelző szalag	m	11			0	0
40.	Geodéziai bemérés	db	1			0	0
41.	Forgalomtechnika	db	1			0	0
42.	Talaj töm. vizsgálat	db	3			0	0
43.	Nyomáspróba	db	1			0	0

44.	Fertőtlenítés 200 mm-ig	db	1			0	0
45.	Negatív vízminta	db	1			0	0
46.	Szakfelügyelet	db	5			0	0
47.	Béleles	db	1			0	0
	anyag + díj					0	0
	Nettó összesen:					0	0

1.	Burkolat vágás 4-8 cm vastagság	m	50			0	0
2.	Burkolat bontás gépi ROXON	m ³	9			0	0
3.	CKT útalap, nyomvonalas	m ³	21			0	0
4.	Burkolat helyreáll. 20 cm HK	m ³	6			0	0
5.	Burkolat helyreáll. 20 cm C6-FN	m ³	6			0	0
6.	Aszfalt helyreállítás kötőrtg. 4 cm	m ²	30			0	0
7.	Aszfalt helyreállítás kopórtg. 4 cm	m ²	30			0	0
	Anyag + díj					0	0
	Nettó összesen:					0	0

	Mind nettó összesen:		0
	27% Áfa		0
	Bruttó összesen:		0